



www.mee.hu

## Magyar Elektrotechnikai Egyesület Hungarian Electrotechnical Association

1075 - Budapest, Madách Imre út 5. III. emelet  
Tel.: 353-0117, Fax.: 353-4069  
E-mail: mee@mee.hu

### Belügyminisztérium

Dr. Pintér Sándor belügyminiszter úr részre  
Budapest  
Pf.: 314.  
1903

Tárgy: Rendelet módosítása

A Belügyminiszter most december 14.-én a 67/2012 (XII.14.) BM rendeletével módosította a 45/2011 (XII.7.) rendeletét, s ezzel a tűzvédelmi szakvizsga letételének kötelezettségét kiterjesztette az erősáramú berendezések időszakos felülvizsgálatát végző személyekre is.

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület – mint e szakemberek országos szakmai szervezete – kéri e kötelezettség törlését, illetve annak elismerését, hogy a felülvizsgálatra jogosító OKJ vizsga tartalmazza a részükre szükséges tűzvédelmi ismereteket

#### Indoklás

Egyesületünk erre a szakterületre szakosodott munkabizottsága februári ülésén részletesen megvizsgálta a rendelet mellékletében kiadott törzssanyagát, s megállapította, hogy az ahhoz kiadott jegyzékben szereplő szabványok és szakirodalom teljes egészében szerepel az OKJ vizsga anyagában, kizárólag a közelmúltban megjelent OTSZ egyes eljárási szabályainak változása érintheti munkájukat. Ezek ismeretét tájékoztató anyag kiadásával tudatosítottuk, de még ezekben sem szerepelt számukra külön tűzvédelmi vizsga letétele, így a most megjelent rendelet meglepetésszerűen érte őket, s nem volt módjuk erre felkészülni.

Több ezer jelenleg is folyamatosan felülvizsgálatokat végző szakemberről van szó, akiknek a megadott május 31.-i határidőig beiskolázása és vizsgáztatása **megoldhatatlan**.

Egyébként megjegyezzük:

A szabványossági felülvizsgáló **nem végez tűzveszélyes tevékenységet**, sőt a munkája villamos szempontból a tűz megelőzését segíti. Feladatuk kifejezetten arra irányul, hogy az adott villamos berendezések – mint lehetséges gyújtóforrások – a környezetükre a lehető legkisebb kockázatot jelentsék. A tevékenységük során „üzemi kísérő” működik közre, aki ismeri a helyi körülményeket és veszélyforrásokat. A nem veszélyes munkaterületeken a felülvizsgáló tevékenysége – véleményünk szerint – az ott dolgozó üzemi-, vagy egyéb szakipari szolgáltatást végzőknél nagyobb tűzkockázatot nem jelent.

A közelgő (május 31.-i) határidő miatt kérjük **sürgős intézkedésüket**.

Garai János sk.  
MEE Épületvillamossági és Biztonsági  
Szakosztály elnöke

Dr. Novothny Ferenc sk.  
MEE Érintésvédelmi  
Munkabizottság vezetője

Budapest, 2013. március 11.

www.mee.hu

1075 Budapest, Madách Imre út 5. III.em.  
Tel.: 353-0117  
Fax: 353-4069  
e-mail: mee@mee.hu, www.mee.hu

Bankszámla: 12010501 - 01103302 - 00100007  
Adóigazgatási szám: 19815754-2-42  
KSH: 19815754-9412-529-01  
Bejegyezve a Fővárosi Bíróságban 60.421  
Közhasznú Társadalmi Szervezet

